

Bényei Attila
Vialux
Budapest
Széchenyi tér 10
1045

ELMŰ Hálózati Kft.

Hivatkozási szám: 63057000/1574/2019
Iktatószám: Tausz Attila
Kapcsolattartó: +36 20 2567091
Telefonszám: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.
Levélcím: attila.tausz@elmu.hu
E-mail:

Tárgy: Pilisborosjenő, Fő út közvilágítás kialakítása

Tisztelt Címzett!

A Budai Régió a Pilisborosjenő, Fő út közvilágítás kialakítása című tervdokumentációt felül-vizsgálta, és azt a területileg illetékes régió véleményével, alábbi előírások betartása mellett azt:

Elfogadja.


Ezen nyilatkozat csak az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonába kerülő hálózatrészre vonatkozik.

Általános előírások:

- 1) Ezen nyilatkozat nem mentesíti a beruházót, a tervezőt és a kivitelezőt a tárgyi tervdokumentációt érintő hatályos hatósági, szakmai és biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól. Mindezek be nem tartásából származó személyi és anyagi károkért és következményekért a társaság felelősséget nem vállal.
- 2) A beruházó tegye lehetővé – a kivitelezése során – a folyamatos műszaki minőség ellenőrzést és napló-bejegyzést.
- 3) A kivitelező köteles a munkaterület átadás-átvétel időpontját 15 naptári nappal korábban írásban osztályunkra bejelenteni. A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítések igényét, a fogyasztói kiértékelését és a munkák programozását figyelembe véve, előzetes konzultációt követően, írásban kérjük megadni.
- 4) A VET-ben megfogalmazott jogok meglétét tanúsító iratokat, a munka megkezdése előtt, legkésőbb munkaterület átadás-átvételkor át kell adni.
- 5) Amennyiben a munkák megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását kivitelezés közben nem tudjuk ellenőrizni, az elkészült munkát csak sikeres minőségellenőrzési eljárás után tudjuk át-venni, amelynek költséget a kivitelező viseli.
- 6) A műszaki átadás – átvétel feltétele a mindenkor aktuális végrehajtási utasítás A VILLAMOS HÁLÓZAT MŰSZAKI NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÜZEMELTETÉSE - szerinti átadási dokumentációhoz csatolása.
- 7) A kivitelezés csak érvényes közműnyilatkozattal kezdhető meg!
- 8) Nyilatkozatunk a keltezés dátumától 1 évig érvényes.

Budapest, 2019.04.30

Tisztelettel,


Kisari Róbert
Régióvezető

ELMŰ Hálózati Kft.
Budai Régióközpont
06/3000827

ELMŰ Hálózati Kft.
Budai Régióközpont
Tausz Attila
Tausz Attila
Műszaki munkatárs

Iktatószám: **PES-2775/2/2019**

Tárgy: Pilisborosjenő Fő út útvilágítása

Előadó: Huba Máté

Hivatk. sz.:

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) - továbbiakban, mint **jogosult** - részére a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

Tervező(k):

VIALUX Elektr. Tervező és Kivitelező Kft (1045 Budapest, Széchenyi tér 10.)

Tervszám(ok): 3/19

1. Az adott munkával / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:

- 1.1. Megnevezés: Pilisborosjenő, 11115 j. bekötőutat érintően közvilágítási hálózat kialakítása, valamint a 11115 j.út 0+925 km szelvényében létesítendő kijelölt gyalogos-átkelőhely kiemelt szintű megvilágítása
- 1.2. A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 15 nappal munkavégzési engedélyt kell kérni az alábbi szervezeti egységünktől: Pest megyei ig. 1183 Budapest, Gyömrői út 93-95., tel:1-819-9042, fax:1-336-8379. Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése és az építési munka megkezdése tilos!
- 1.3. A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. MT rendelet 27. § (3) bekezdés a) pontja alapján az országos közutat érintő tevékenység kizárólag Társaságunk Pest megyei FFO (1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.), tel:, fax: szervezeti egységének szakfelügyelete mellett történhet. A szakfelügyeletet térítési díj ellenében végzi Társaságunk, a szakfelügyeleti díj mértéke: 22.027 Ft/alkalom+ÁFA, melynek összege 1 alkalom esetén $1 \cdot 22.027 \text{ Ft} = 22.027 \text{ Ft} + \text{ÁFA} = 27.974 \text{ Ft}$.
- 1.4. A megállapított díj(ak)at a munkavégzési engedély kiadását megelőzően kell Társaságunk számára befizetni.
- 1.5. A díjbefizetést Társaságunk MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú számlájára kell teljesíteni átutalással a közlemény rovatban feltüntetve jelen hozzájárulás számát (160000043560 / PES-2775/2/2019) és a befizetés jogcímét.
- 1.6. A megadott díj(ak) előzetes kalkuláción alapulnak, a végleges díj(ak)at a ténylegesen igénybevett útterület nagysága és időtartama és/vagy a szakfelügyeleti alkalmak száma alapján kiállított (vég)számla alapján kell megfizetni.

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:

- 2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:
 - 2.1.1. A tervezett 1 kV-os közvilágítási kábelek (NYY-J 0,6/1kV 4x16 RE) geometriai kialakítását és keresztmetszeti elrendezését, valamint a közvilágítási lámpaszlopok elhelyezését az Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt, piros színnel javított tervek, valamint ezen hozzájárulásban foglalt egyéb előírások szerint kell kialakítani.
 - 2.1.2. A közvilágítás bővítése kapcsán tervezett kandelábereket, fogyasztásmérő szekrényeket és egyéb berendezéseket a kiemelt szegélyes útszakaszon úgy kell elhelyezni, hogy a „Közutak tervezése” c. e-UT 03.01.11 sz. Ütügyi Műszaki Előírás (UME) 4.7.4 pontjának megfelelően belterületen, minden esetben, a közút kiemelt szegélye mögött 0,50 méteres biztonsági sávot kell szabadon tartani.
Kiemelt szegély nélküli szakaszokon az ÚME-ban foglalt ürszelvényt kell biztosítani.
 - 2.1.3. A 11115 j. bekötőút lakott területen kívüli szakasza mellett a gyalogosforgalmi létesítmény megvilágítását szolgáló horganyzott acélszlopokat az út műszaki határán, a vízelvezető árok külső élén kívül kell elhelyezni.

- 2.1.4. A kijelölt gyalogos-átkelőhelyek környezetében az út kiemelt szintű megvilágítását az MSZ EN 13201:2004. szabványnak megfelelően oly módon kell biztosítani, hogy az az átkelőhelyek végeinél található zónákban, az ún. gyalogos felállóhelyeken a minimális megvilágítási és fénysűrűségi értékeket szintén biztosítani kell.
- 2.1.5. A gyalogos-átkelőhely kiemelt szintű megvilágításának MSZ EN 13201:2004. szabvány szerinti megfelelőségét legkésőbb a gyalogos-átkelőhelyek műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig biztosítani, és mérési jegyzőkönyv benyújtásával igazolni kell.
- 2.1.6. Közműlétesítmények elhelyezésekor figyelembe kell venni és be kell tartani a „Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen” c. MSZ 7487/1-79, 7487/2-80 sz. szabványokban és a vonatkozó "Közművek elhelyezése közterületen" c. e-UT 03.02.42 sz. Tervezési Útmutatóban foglalt követelményeket.
- 2.1.7. Társaságunk minden új közvilágítási hálózat kiépítésekor - különösen gyalogos-átkelőhelyek kiemelt szintű megvilágítása esetén - javasolja a leendő üzemeltetőnek, hogy korszerű – az aktuális fényviszonyokhoz és környezeti körülményekhez igazodó – alkonykapcsolóval ellátott rendszert alakítson ki.
- 2.1.8. A közművezeték térszint alatti tényleges fektetési mélységét a terepviszonyok figyelembevételével kell meghatározni. Az előírástól történő eltérés miatt az útüzemeltetés során a közműben bekövetkező károk miatt a felelősség Társaságunkra nem hárítható át. Fentiek alapján a közművezeték minimális fektetési mélysége: 0,80 m.
- 2.1.9. A 11115 j. út 0+923 km sz. környezetében, a közút alatti keresztezést száraz technológiás fűrésszel kell kivitelezni. A kivitelezéshez szükséges indító- / fogadóaknát a padkán kívül kell elhelyezni.
- 2.1.10. Az úttest alatti keresztezéseknél a közművezetékét védőcsőben kell elhelyezni.
- 2.1.11. A közút közművezetékekkel történő keresztezése során a keresztezési szög 80 és 90 fok között kell legyen.
- 2.1.12. A padkában, járdában kialakított munkaárok oldalát függőleges, zárt sorú dúcolással kell ellátni figyelembe véve a talaj állékonyságát, a talajmechanikai szakvéleményben foglaltakat, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is.
- 2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:
 - 2.2.1. A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb.- a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.
 - 2.2.2. Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a Megyei Földhivaltól meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről, gondoskodni kell. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét a Megyei Földhivatalhoz és Igazgatóságunkhoz írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.
 - 2.2.3. A gyalogosforgalom folyamatosságának fenntartásáról és az ingatlanok gépjárművel történő megközelítésének biztosításáról kivitelezőnek gondoskodnia kell.
Kivitelező szintű köteles az építés ideje alatt érintett "Pilisborosjenő, iskola" megnevezésű buszmegálló megközelítését, valamint a zavartalan fel-, és leszállást, a közlekedők részére biztosítani.
 - 2.2.4. A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti területet, továbbá az egyéb érintett területeket (zöldsávot, járdát, stb.) annak tulajdonosa, illetve kezelője eltérő rendelkezése hiányában - eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.
A gyalogosforgalmi létesítmények nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán a tényleges kezelői feladatokat ellátó Páty Község Önkormányzat hozzájárulását is be kell szerezni.
 - 2.2.5. A munkaárrokba a földet rétegesen kell visszatömöríteni; padkában kialakított munkaárkokban Try.: 90%-os tömörségűre, melynek igazolására akkreditált labor által készített mérési jegyzőkönyvet kell Igazgatóságunkhoz benyújtani.
- 2.3. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

2.3.1. A települési közvilágítás bővítéséről szóló tervdokumentáció építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási munkarészt nem tartalmaz, azt szaktervező bevonásával pótlólag tervezni szükséges és a kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal Igazgatóságunkhoz közútkezelői hozzájárulás megadása céljából 3 pld-ban be kell nyújtani.
Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv nélkül az országos közutat érintő kivitelezési munka nem végezhető!

2.4. Egyéb feltételek:

- 2.4.1. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy amennyiben az építési munkákat a közútkezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérően végzi, akkor ezért minden felelősség a kivitelezőt terheli, továbbá abban az esetben a közúti területet érintő igénybevételre az alapidíjon felül tízszeres pótdíj kirovását is kezdeményezhetjük a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti Járási Hivatalának Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Ütügyi Osztályánál.
- 2.4.2. Ha a közút vagy tartozékainak átalakítása, korszerűsítése, felújítása folytán a létesítmény vagy tartozékainak végleges, vagy ideiglenes átalakítása, vagy áthelyezése válik szükségessé, azt a jogosult tűrni köteles.
- 2.4.3. A jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítmény fenntartásáról és mindenkor tisztántartásáról - összhangban a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9. § (2) bekezdés a) pontjával valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltakkal - a közút állagának sérelme nélkül, a forgalom zavartalanságának biztosítása mellett a települési önkormányzatnak kell gondoskodnia.
- 2.4.4. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz- elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építetőknek folyamatosan gondoskodnia kell.
- 2.4.5. Építetőknek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.
- 2.4.6. Amennyiben a közutat érintően az átépítés egyéb közművek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz közútkezelői hozzájárulásunkat szintén meg kell kérni.

3. Vegyes rendelkezések:

- 3.1. Jelen közútkezelői hozzájárulást az 1988. évi I. törvény 36., 37. és 42/A. §-a alapján adtuk ki, figyelembe véve az annak végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendeletben előírtakat.
- 3.2. A közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek vitatása esetén azok megváltoztatását a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti Járási Hivatalának Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Ütügyi Osztályához benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet kezdeményezni. (Részletes információ: www.kormanyhivatal.hu)
- 3.3. Jelen közútkezelői hozzájárulás a kiadásának napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.
- 3.4. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a jogosult (építető) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak szerint felelős.
- 3.5. Jelen közútkezelői hozzájárulásban foglaltak maradéktalan betartásáért a jogosult egyetemlegesen felelős!
- 3.6. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a téli üzemeltetési időszakban - november 10. és március 15. között az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos!

Budapest, 2019. június 04.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
1183 Budapest, Gyömrői út 39-41
3007.

Millián Anna

Megyei forgalomtechnikai és kezelői ov



Rutkay László

Megyei üzemeltetési és fenntartási ov

Kapják:

- | | | | |
|----|--|----|---------------------------------|
| 1. | ELMŰ Hálózati Kft. | 5. | Szentendrei mérnökség
+ terv |
| 2. | VIALUX Elektr. Tervező és Kivitelező Kft
+ terv | 6. | Pest megyei FFO |
| 3. | Pénzügyi o. | 7. | Irattár |
| 4. | Pest megyei ÜFO | | |

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	245667873
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2019.04.25.
Kérelmező neve:	Kövérné Gonda Zsuzsanna (633284691)
Kérelmező típusa:	lakossági
Kérelmező kinek a nevében jár el?	saját nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	sajátos építmények engedélye
Kérelem tárgya:	Pilisborosjenő Főút közvilágítás és gyalogátkelő hely kialakítása
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	sajátos technológiájú építmények
Építmény funkciója:	Helyi (települési) távközlő- és elektromos hálózatok
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz
Megjegyzés:	Közvilágítás létesítése és gyalogátkelő

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	Kövérné Gonda Zsuzsanna
Adószám:	42541796241
Cím:	1133 Budapest, Ronyva utca 6 1. emelet 3. ajtó
Telefon:	+36-20-947-0700
E-mail cím:	gondazsu@yahoo.com

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Pilisborosjenő

Terület leírása:

Ilona utca-Fő utca útvonal a Búza utca-Kert utca között

Megadott tervezési terület:

POLYGON((646007.9 251135.2,646075.1 251082.93,646119.9 251126.8,646958.97 250681.6,646996.3 250746,646449.37 251064.27,646088.17 251218.27,646007.9 251135.2))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1134 Budapest, Váci út 35

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

2600 Vác, Kodály Zoltán út 3

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ELMŰ Hálózati Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1132 Budapest, Váci út 72-74

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

UPC Magyarország Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1095 Budapest, Soroksári út 30-34

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):

pilisborosjenő_fő_út_külterület.pdf (1379691)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2019.04.25.

Rögzítő neve:

Kövérté Gonda Zsuzsánna (633284691)

/ Fájlnév (azonosító):

pbj_fo_kozvil_txt.pdf (1379702)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2019.04.25.

Rögzítő neve:

Kövérté Gonda Zsuzsánna (633284691)

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2019.04.30.

Ügyintéző neve:

Somogyi Judit (667454116)

Ügyintéző telefon:

36707044006

Ügyintéző email cím:

judit.somogyi@digico.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:

2019.04.30.

Ügyintéző neve:

Somogyi Judit (667454116)

Ügyintéző telefon:

36707044006

Ügyintéző email cím:

judit.somogyi@digico.hu

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli megadásáról

Kifejtés:

Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 245667873 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2019.04.30.

Ügyintéző neve:

Bagaméri József (361545596)

Ügyintéző telefon:

0627999688

Ügyintéző email cím:

ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2019.05.07.
Ügyintéző neve:	Bagaméri József (361545596)
Ügyintéző telefon:	0627999688
Ügyintéző email cím:	ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

A kérelemben megjelölt közvilágítás és gyalogátkelő hely kialakítása tervének közműegyeztetésével kapcsolatosan az érintett helyre/helyekre vonatkozóan az alábbi előírásainkat közöljük:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltüntetett hálózataink nyomvonalát tájékoztató jellegű.

A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal írásban meg kell rendelni szakfelügyeletünket, melynek költségét leszámoljuk.

A szükséges szakfelügyelet megrendelését ivóvíz és/vagy szennyvíz érintettség esetén az ugyfelszolgalat@dmrvzt.hu e-mail címre küldhetik meg, vagy levelezési címünkre: 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.-ra. Hibabejelentést a +36-80-244-488; +36-27-511-511 telefonszámokon jelezhetnek.

A keresztezési helyeken illetve a 2,0 m-en belüli megközelítések esetén csak kézi erős vezetékfeltárást lehet végezni. A kivitelezés során a közműkeresztezéseket az MSZ 7487-2: 1980 szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni, és az előírás szerinti védőtávolságot a feltárt vezetéktől kell mérni és betartani.

Takarás előtt képviselőnk részére biztosítani kell a védőtávolságok betartásának ellenőrzési lehetőségét.

A közműkeresztezéseknél védőcső alkalmazása szükséges, melyek minimum 1-1 m-es túlnyúlással kell hogy készüljenek.

A DMRV ZRT. a későbbiekben a megépített létesítményben okozott (hibaelhárítási, stb.) károkért nem vállal felelősséget azokon a helyeken, ahol a védőtávolságot nem szabvány szerinti tartották be, vagy hiányoznak az előírt védőcsövek, jelölések (téglázás, szalagozás stb...).

Amennyiben a most épülő létesítmény nyomvonala miatt a, DMRV ZRT. kezelésében lévő vezetékek jelenlegi nyomvonalát az előírás szerinti védőtávolság hiánya, vagy egyéb okok miatt módosítani kell, úgy annak költségeit a most épülő létesítmény üzemeltetője, beruházója köteles viselni.

A feltárt közművezetéseinket, szerelvényeinket a kivitelezés során amennyiben az indokolt (iránytöréseknél, párhuzamos fektetésnél, mellébontásnál), az elmozdulás ellen biztosítani kell.

Munkaidőn túli őrzéséről, ideiglenes takarásáról (min 30 cm) kivitelezőnek kell gondoskodni.

+5 oC alatt vezetéseink környezetében földmunka nem végezhető!

A DMRV ZRT. szerelvényeihez a hozzáférhetőséget biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt is, aknafedlapon, altalaj tűzcsapon stb., illetve annak 2-2 m-es körzetében anyagot tárolni tilos! Az esetleges károkozás költségeit abban az esetben is leszámoljuk, ha az felügyeletünk mellett és gondos kivitelezés ellenére keletkezik. A DMRV ZRT. kezelésében lévő közművezetékek megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető, a keresztezett közművezetékeink kézi erős megkutatása szükséges!

A meglévő vezeték nyomvonalán, és helyén közműkutató árkok készítése szükséges a közműveink helyének pontos beazonosításához.

A tervezett vezeték nyomvonalán, és helyén közműkutató árkok készítése szükséges a közműveink helyének pontos beazonosításához.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ELMŰ Hálózati Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2019.04.26.

Ügyintéző neve:

Frák Zsuzsa Anna (680541158)

Ügyintéző telefon:

+3612381373

Ügyintéző email cím:

zsuzsa.anna.frak@elmu.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:

2019.04.26.

Ügyintéző neve:

Frák Zsuzsa Anna (680541158)

Ügyintéző telefon:

+3612381373

Ügyintéző email cím:

zsuzsa.anna.frak@elmu.hu

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Ügyfelünk!

FIGYELEM!

Fő u. 1 sarkánál az utolsó oszloptól, a mellékletben zöld szaggatott vonallal jelzett vezeték már földben haladó 20kV-os kábel! Kérjük a munkavégzésnél erre fokozottan figyeljenek!

A nyilatkozat a melléklettel együtt érvényes!

Köszönettel:

ELMŰ Hálózati Kft.

Közműegyeztetés

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	1381209
Fájlnév:	Pilisborosjenő Főút 20 kV földkábel.JPG
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2019.04.26.
Rögzítő neve:	Frák Zsuzsa Anna (680541158)
Fájlazonosító:	1381212
Fájlnév:	Közműnyilatkozat(787709_1).pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2019.04.26.
Rögzítő neve:	Frák Zsuzsa Anna (680541158)

ÜZEMELTETŐ NEVE:	Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
-------------------------	--

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2019.04.30.
Ügyintéző neve:	Borbás Andrea (641800874)
Ügyintéző telefon:	0614621462
Ügyintéző email cím:	borbas.andrea@telekom.hu
Kifejtés:	

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2019.04.30.
Ügyintéző neve: Borbás Andrea (641800874)
Ügyintéző telefon: 0614621462
Ügyintéző email cím: borbas.andrea@telekom.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. hálózatát, a kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni. Felhívom figyelmét, hogy az e-közmű rendszerében tett nyilatkozatunk kizárólag az e-közmű rendszerbe feltöltött Magyar Telekom Nyrt. által kiállított közműkezelői nyilatkozattal együtt érvényes!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 1388865
Fájlnév: 81300666.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2019.04.30.
Rögzítő neve: Borbás Andrea (641800874)

ÜZEMELTETŐ NEVE: TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2019.04.29.
Ügyintéző neve: Gál László (757881934)
Ügyintéző telefon: 0628889156
Ügyintéző email cím: gal.laszlo@tigaz.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2019.04.30.
Ügyintéző neve: Gál László (757881934)
Ügyintéző telefon: 0628889156
Ügyintéző email cím: gal.laszlo@tigaz.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tárgyi tervszerinti kivitelezéshez alábbi feltételek betartása mellett járulunk hozzá:

Gépi földmunkát – beleértve a fúrási tevékenységet is - a keresztezett gázelosztóvezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles fizetni.

A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft. Gödöllői Területi üzemeltetési egység illetékesség szerinti üzeménél (Szentendre Üzem: 2000 Szentendre, Paprikabíró u. 16.) – írásban kell megrendelni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 1386981
Fájlnév: 245667873.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2019.04.30.
Rögzítő neve: Gál László (757881934)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

UPC Magyarország Kft.

/ HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS ALATT

Átadás időpontja:

2019.05.04.

Határidőre nem adott meg érintettség választ.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2019.05.06.

Ügyintéző neve:

Paróczy Balázs (655722645)

Ügyintéző telefon:

+3670/319-1814

Ügyintéző email cím:

paroczy.balazs@gmail.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2019.05.06.
Ügyintéző neve:	Paróczy Balázs (655722645)
Ügyintéző telefon:	+3670/319-1814
Ügyintéző email cím:	paroczy.balazs@gmail.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV !

A tárgyi létesítmény érinti a UPC Magyarország Kft. közös oszlopsoros hálózatát.
A UPC hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak szerint a beruházót terhelik.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (kozmu@upc.hu).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a UPC Mo. Kft. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik . Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyeztetni az adott építés UPC nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszéljük a felmerülő műszaki kérdéseket , és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a UPC Mo. Kft. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az UPC Magyarország Kft.-t meg kell hívni. Az UPC Magyarország Kft. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@upc.hu)

A UPC hálózatban okozott bármilyen rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

Címzett: e-Közmű

Cím, egyeztetett terv: 245667873

Átadott rajzok:

K Ö Z M Ű E G Y E Z T E T É S I N Y I L A T K O Z A T

A közműegyeztetési nyilatkozat érvényessége 1 év!

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. létesítményeit.

Érintett feszültségszintek	1 kV földkábeles csatlakozó, 1 kV kábel, 1 kV közvilágítási légvezeték, 1 kV szabadvezeték, 20 kV kábel, 20 kV szabadvezeték
Érintett terület	Pilisborosjenő Főút közvilágítás és gyalogátkelő hely kialakítása Ilona utca-Fő utca útvonal a Búza utca-Kert utca között

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyeztet, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetébe eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építtetője köteles gondoskodni:

- Szükség szerint az engedélyezési, vagy kivitelezési tervek készítéséről.
- A meglévő létesítményekben esetleg szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, kivitelezéséről és költségeiről.
- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulásának megszerzéséről.

A közcélú villamos hálózat érintettsége esetén kérjük a fent felsorolt szabványok előírásainak megfelelő szabványossági felülvizsgálatok elvégzését a megközelítésekre és keresztezésekre vonatkozóan (szükséges esetén szakági tervező bevonásával). Amennyiben ezek alapján a közcélú villamos hálózaton áthelyezés, kiváltás szükséges, úgy az átalakítás műszaki tartalmát Társaságunk Hálózat Csatlakozási Osztályával szükséges egyeztetni (1132 Budapest, Váci út 72-74; e-mail: csatlakozasio@elmu.hu, tel: 06-1-238-1574).

A tervezett létesítménnyel érintett, a Társaságunk üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések szabványelőírások szerinti áthelyezéséről, kiváltásáról készített, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő – kiviteli tervet 3 példányban az ELMŰ Hálózati Kft. Beruházási osztályának (1044 Budapest Megyeri út 118.) kell jóváhagyásra benyújtani.

A tervjóváhagyáshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett

Cégnév: ELMŰ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövid cégnév: ELMŰ Hálózati Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-09-874142

ELMŰ Hálózati Kft.

létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, megközelíti illetve ahhoz csatlakozik)

JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NEM JÁRULUNK HOZZÁ!

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a Társaságunk Budai Régiójában (1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7., 238-4807).

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezetékek üzemeltetőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezetékek üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad.

FIGYELEM!

Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.

Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az üzemeltető képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt kéréséről szóló dokumentum.

A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az elkövetőt a véltlen károkozás következményeitől.

.....
Közműegyeztető (Frák Zsuzsa Anna) aláírása és a szolgálati hely pecsétje

TIGÁZ Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
Telefon: +36 52 558-100
www.tigaz.hu

**Kövérné Gonda
Zsuzsánna**
Elektronikusan továbbított
levél az E-közmű
rendszerben

Ügyintéző: Gál László
2100 Gödöllő Kenyérgyári út 3.
e-mail: gal.laszlo@tigaz.hu
Nyilatkozat iktatószáma: **2019/453**

Tárgy: egyeztetési nyilatkozat
**Pilisborosjenő Fő út közvilágítás és
gyalogátkelőhely kialakítása** sajátos
építmény, műtárgy építési engedélyezési
eljárásának előkészítéséhez
e-közmű ügytári azonosító: **245667873**

Tisztelt Kérelmező!

A bányászatról szóló **1993. évi XLVIII. törvény** végrehajtására kiadott **203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a** alapján az **MSZ 7487/2** az **MSZ 7048/1** és **MSZ 7048/3** szabványok figyelembe vételével tárgyi engedély kiadásának előkészítéséhez az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Szakági nyilvántartásunk alapján a település, tárgyban megjelölt úton illetve ingatlan előtt Társaságunk tulajdonában, ill. kezelésében gázelosztó vezeték **üzemel.**

A benyújtott tervdokumentáción feltüntetették a gázelosztó vezeték nyomvonalait.

A tárgyi létesítmény a meglévő gázelosztó vezeték ill. építési-, használatba vételi engedéllyel rendelkező, de még üzembe nem helyezett várható ismert továbbvezetés, rekonstrukció nyomvonalát és biztonsági övezetét:

érinti

az alábbiak szerint:

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyi terv szerinti kivitelezéshez elengedhetetlen az alábbi feltételek betartása, az e-közmű szerinti eljárásban csak ezek teljesülése esetén fogunk tudni hozzájárulni:

Gépi földmunkát - beleértve a fúrási tevékenységet is - a keresztezett gázelosztóvezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény



Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0089(7)-1:219(7)-1
ISO 14001: KIR/181(2)-1:160(2)-1
OHSAS 18001: MEBIR/43(2)-1:40(2)-1

nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal a TIGÁZ-ZRT. Gödöllői Területi Üzemeltetési egység illetékesség szerinti üzeménél - (Diósd, Pf.8. További üzemek: e-mail: feher.gabor@tigaz.hu ; esik.zoltan@tigaz.hu; 2049. Diósd, Pf.8. További üzemek: e-mail: feher.gabor@tigaz.hu ; 2100 Gödöllő, PF.: 443, (Gödöllő, Szentendre, Vác, Vecsés, Szigetszentmiklós) – írásban kell megrendelni. Megrendeléskor kérjük mellékelje ezt a nyilatkozatot!

A munkavégzés során minden feltárt gázvezeték szakaszt csak fenti illetékes üzemünk engedélyének birtokában szabad eltakarni, a feltárt vezeték védelméről, annak eltakarásáig a kivitelező köteles gondoskodni.

A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül tilos az anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődés szerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezeték megsemmisült, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon.

Tárgyi létesítmény használatbavétele, üzembe helyezése csak társaságunk erre vonatkozó írásos hozzájáruló nyilatkozata után történhet meg.

Társaságunk a nyilatkozatért az érvényes árközleménye alapján díjat számít fel, a számlát a megadott postai címre megküldjük az Ön részére.

A nyilatkozat a kiadástól számított **1 évig érvényes**.

Felhívjuk figyelmét, hogy az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló **324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 9/B. § (1)** bekezdése értelmében: „A közműegyeztetést kérelmező kizárólag a közműegyeztető rendszeren keresztül indíthatja el a közműegyeztetési folyamatot.”

A TIGÁZ-ZRT. tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen nyilatkozat kiadásával összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli, amelynek körében biztosítja a mindenkor hatályos adatkezelési, adatvédelmi illetve adatbiztonsági jogszabályok érvényesülését, így különösen a GDPR valamint az Info tv rendelkezéseinek betartását. Az adatkezelésre vonatkozó Társasági rendelkezéseket az adatkezelő – Üzletszabályzatban is megtalálható - Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, mely ügyfélszolgálatokon és az alábbi linken érhető el:

<https://www.tigaz.hu/dokumentumok/Adatkezelesi-tajekoztato>

Kelt: Gödöllő, 2019. április 29.

Pintér Attila

Területi Üzemeltetési egység Gödöllő
Műszaki csoportvezető
TIGÁZ ZRT.



Gigabites hálózatok igazgatóság
Optikai hálózatok fejlesztési ágazat
Hálózatfejlesztés támogató osztály
1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36.

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

Kövérné Gonda Zsuzsanna
Budapest
Ronyva utca 6.
1133

Ügyiratszám: 423315-81300666/2019

Ügyintéző: Borbás Andrea

Telefon: Lásd lap alján!

Telefax: Lásd lap alján!

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 3/19 (245667873)

Tárgy jellege: **Kiviteli terv**

Tárgy helyszíne: **Pilisborosjenő, Fő út**

Tárgy: **Közvilágítás és gyalogos-átkelőhely kialakítása**

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság) benyújtott tervét a Társaság 2019. 04 hó 25-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Alépitmény ☒

Földkábel ☒

Földfeletti ☒

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti ☒	nem érinti ☐
körzet hálózatát:	érinti ☐	nem érinti ☒
gerinc hálózatát:	érinti ☒	nem érinti ☐
zárt célú hálózatát:	érinti ☐	nem érinti ☒

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hálózat Technológia Igazgatóság, Vezetékes hálózatok ágazat, Passzív hálózat üzemeltetési osztály
Közép-Magyarország (1098 Budapest Táviró utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Táviró utca 3-5., Tel: -, Fax: 1-347-5315, e-mail: alepitmeny@telekom.hu)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

A KIVITELEZÉS CSAK A MAGYAR TELEKOM SZAKFELÜGYELETE MELLETT VÉGEZHETŐ! Társaságunkat a munkaterület átadásra meg kell hívni!

A munkakezdés bejelentést, valamint a szakfelügyelet megrendelést a Magyar Telekom Nyrt.

Hálózat Technológia Igazgatóság, Vezetékes hálózatok ágazat, Passzív hálózat üzemeltetési osztály
Közép-Magyarországi szervezetének kell megküldeni (1098 Budapest, Táviró utca 3-5., levélcím: Budapest 1541, Fax:347-5315, e-mail: alepitmeny@telekom.hu) a kivitelezés megkezdése előtt minimum 10 nappal.

A Magyar Telekom munkatársa a helyszínen az építési naplóba (e-napló) rögzíti a Magyar Telekom tulajdonú hálózat, tárgyi építéssel kapcsolatos sértetlenségét.

AZ ESETLEGES VÉDELEMBE HELYEZÉSRŐL A SZAKFELÜGYELET SORÁN KELL DÖNTENI!

Amennyiben hálózatunk kiváltása, biztonságba helyezése szükséges, érintettség esetén a Passzív hálózat fejlesztési és üzemeltetési központtól (alepitmeny@telekom.hu) kell megrendelni.

A SZÜKSÉGES MUNKÁKAT A KIVÁLTÁST, BIZTONSÁGBA HELYEZÉST SZÜKSÉGESSE TEVŐ BERUHÁZÁS TERHÉRE KELL MEGVALÓSÍTANI.

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülré kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2020.04.29
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

, 2019.04.30

A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.